

Restaurant Lac des Chavonnes, Col de Bretaye



Installateur (client)	: GPO Ingénieurs, Ollon		
Type de matériel	: 2 pompes type AFJ 50.3 (1999, une a été remplacée en 2015 et l'autre révisée en 2015)		
Type de construction	: Pompes à rotor excentré, avec moteur-réducteur, montées à sec sur plaque de base		
Matière	: Rotor en acier 1.2436 trempé, stator en Perbunan		
Étanchéité	: Par garniture mécanique simple		
Entraînement	: Moteur-réducteur, 5.5 kW, 1450 t/min		
Liquide	: Eau usée et fécale dilacérée		
Débit	: 5 m ³ /h	Pression de re foul.	: 120 m
Poids spécifique	: 1000 kg/m ³	Température	: Ambiante
Viscosité	: 1 Cst	Vitesse rot. pompe	: 245 t/min
Remarques	: Ces pompes sont alimentées par une fosse remplie par des pompe submersibles avec système dilacérateur (voir réf GPO 2)		

620.13897-b