

## SATOM, Monthey



Installation	: Alimentation des filtres presse		
Type de matériel	: 1 pompe type AFJ 60.3S (2002)		
Type de construction	: Pompes à rotor excentré, avec moteur-réducteur, montées à sec sur plaque de base.		
Matière	: Rotor en acier 1.2436 trempé, stator en Perbunan		
Étanchéité	: Par presse-étoupe		
Entraînement	: Moteur-réducteur SEW, 11kW, 1450 t/min		
Liquide	: Boues épaisses avant filtres presse		
Débit	: 8 m <sup>3</sup> /h	Hauteur de refoul.	: 150 m
Poids spécifique	: 1200 kg/m <sup>3</sup>	Température	: Ambiante
Viscosité	: non communiquée	Vitesse rot. pompe	: 213 t/min
Remarques	: Cette pompe a remplacé deux pompes à pistons.		

620.13209