Officine Idroelettriche di Blenio, Biasca

Installation	: Togni SA, Semione (TI)		
Type de matériel	: 1 pompe type 14V18/1A (2008)		
Type de constr.	: Pompe monocellulaire verticale montée sur plaque de base spéciale.		
Matière	: Hydraulique en fonte GG25, arbre et douilles en inox 1.4021.		
Étanchéité	: Par garniture mécanique simple.		
Entraînement	: Moteur, 30 kW, 3x400 V, 1450 trs/min.		
Liquide	: Eau de refroidissement		
Débit	: 270—390 m^3/h	Hauteur de refoul.	: 19-16 m
Poids spécifique	: 1000 kg/m^3	Température	: 6 - 12 °C
Hauteur du puits	: 8 mCE	Puissance abs.	: 20-23 kW
Viscosité	: 1 Cst	Vitesse rot. pompe	: 1450-1580 t/min
Remarques	: Cette pompe a remplacé une pompe SULZER, elle a permis d'augmenter la capacité de la station de pompage, tout en maintenant le socle existant, grâce à la fabrication d'une plaque de base sur mesure.		

620.14245

Z.I. Prés-Bersot 23
CH-2087 Cornaux (NE)
www.vogelpompes.ch

VOGEL POMPES
VOGEL PUMPEN

T +41 (0)32 758 72 72
F +41 (0)32 758 72 90
info@vogelpompes.ch