

## Station de pompage du SEHA Courtemaîche



Installateur (client)	: Membratec, Sierre		
Type de matériel	: 2 pompes SNM 40-200 UN 154 (2006) 2 pompes SNM 65-160 UN 1854 (2006) 2 pompes SNM 125-315 UN 3004 (2006)		
Type de construction	: Horizontales monobloc		
Matière	: Fonte GG25		
Étanchéité	: Garniture mécanique simple		
Entraînement	: Moteur asynchrone 1,5 - 18.5 - 30 kW, 1450 t/min, 3 x 400 V		
Liquide	: Eau traitée		
Débit	: divers m <sup>3</sup> /h	Pression de re foul.	: divers m
Poids spécifique	: 1 kg/m <sup>3</sup>	Température	: 10°C
Viscosité	: 1 Cst	Vitesse rot. pompe	: 1450 t/min
Remarques	: Ces 6 pompes sont installées sur le procédé de traitement par ultrafiltration de l'eau.		

620.14261  
620.13493